Breviar de calcul sectiuni cabluri

Nr. Crt.	TIP Invertor	De la		Pana la		Mat.	Tip cablu	Parametri cablu								Pozare				Amperaj. adm. cablu	Lungime [m]	Tensiune			Putere aparenta [VA]		Cosinus	Amperaj calc. [A]	Cadere tensiune				Calibru protectie [A]	Isc [kA]	Tip protectie
																Ingropat	Aerian	Individual	Manunchi									0	%	3	%			MPR
1	330KTL-H1	INV	6	T.E.	1	AL	ACYAbY	1	x (	3	x	300	+	0	)	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	390	275	800	Vac	3~	300000	VA	1	216,51	1,29				250	10	Fuzibil gG OK
2	330KTL-H1	INV	5	T.E.	1	AL	ACYAbY	1	x (	3	x	300	+	0	)	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	390	230	800	Vac	3~	300000	VA	1	216,51	1,08				250	15	Fuzibil gG OK
3	330KTL-H1	INV	4	T.E.	1	AL	ACYAbY	1	x (	3	x	300	+	0	)	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	390	180	800	Vac	3~	300000	VA	1	216,51	0,84				250	15	Fuzibil gG OK
4	330KTL-H1	INV	3	T.E.	1	AL	ACYAbY	1	x (	3	x	300	+	0	)	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	390	140	800	Vac	3~	300000	VA	1	216,51	0,66				250	20	Fuzibil gG OK
5	330KTL-H1	INV	2	T.E.	1	AL	ACYAbY	1	x (	3	x	300	+	0	)	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	390	100	800	Vac	3~	300000	VA	1	216,51	0,47				250	25	Fuzibil gG OK
6	330KTL-H1	INV	1	T.E.	1	AL	ACYAbY	1	x (	3	x	300	+	0	)	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	390	55	800	Vac	3~	300000	VA	1	216,51	0,26				250	42	Fuzibil gG OK

Intocmit:
Patrasescu Florin Ovidiu